

Ablesebeleg

Bitte prüfen Sie die Werte

Systemadministrator

Erstellt am: 2.11.2007

Nutzeradresse	Abrechnungszeitraum / Tage	Liegenschaft
Muster-Nutzer Musterhaus () CH 6010 Kriens	01.01.2007 – 31.12.2007 365 Nutzungszeitraum / Tage 01.01.2007 – 31.12.2007 365	Musterhaus CH 6010 Kriens
Liegenschaftsnr./ Liegenschaftsfremdnr / Abrechnungsnr.		Nutzernummer / Nutzerfremdnr.
VHKA-Muster /		/ Kosten-2007 /

Büro (001)

Messwert - Ermittlung

Messung	Nr.	Bezeichnung	Serienr.	Start	Ende	Wert ¹⁾	Lage ⁴⁾	LWert	Faktor ²⁾	Verbrauch ³⁾
WMZ		Büro	M134565-98	0.00	10'688.00	10'688.00	90.0%	9'619.20	1.000	9'619.20
Summe HK - Verbrauch :										9'619.20
WWZ		Büro	M4561233-32	0.00	22.00	22.00	100.0%	22.00	58.000	1'276.00
Summe WW - Verbrauch :										1'276.00
KWZ		Büro	M9435758-32	0.00	35.00	35.00	100.0%	35.00	1.000	35.00
Summe Kaltwasser (NKZ) :										35.00

Erläuterungen

Diese Auflistung zeigt die Verbräuche im Nutzungszeitraum.

1) Vom Gerät gemessener Wert. Dieser ist gleich dem Endwert - Startwert.
2) Faktor zur Umrechnung auf Energieverbrauch

3) Berechneter Verbrauchswert, der zur korrekten Verteilung benötigt wird

Berechnung des Verbrauchs bei Messungen:

$$\text{Verbrauch}^3) = \text{Wert}^1) \times \text{Faktor}^2) \times \text{Lage}^4)$$